

Se encuentra fuera de servicio por avería la unidad 3 de la CTE Cienfuegos (en proceso de arranque) y la unidad 2 de la CTE Felton. Se encuentran en mantenimiento la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad de la CTE Guiteras, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y las unidades 4 y 6 de la CTE Renté.

Se mantienen las limitaciones en la generación térmica (339 MW).

En la generación distribuida, están indisponibles por avería 947 MW y en mantenimiento 126 MW.

Para el pico se estima la entrada de la unidad 3 de la CTE Cienfuegos con 150 MW, la unidad 2 de Robustiano León (Hidroeléctrica) con 14 MW y la entrada de 2 motores en la Generación Móvil con 36 MW y la recuperación de 10 MW en motores.

Con este pronóstico, se estima para la hora pico una disponibilidad de 2704 MW y una demanda máxima de 2630 MW, para una reserva de 74 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas no se pronostica afectación al servicio en este horario.